

平成25年度放射性物質濃度一覧表(排ガス)

単位: Bq/m³(N)

施設名	試料名	採取月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
		採取日	試験項目	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度	測定結果	検出限界濃度		
CC	排ガス(1号炉)	採取日		9日		14日		25日		2日		13日		25日		8日		19日		17日		14日		4日		20日					
		粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.14	*	0.15	*	0.14	*	0.15	*	0.17	*	0.13	*	0.15	*	0.18	*	0.16	*	0.13	*	0.19	*	0.21			
			放射性セシウム	Cs-134	*	0.22	*	0.20	*	0.16	*	0.17	*	0.16	*	0.19	*	0.17	*	0.21	*	0.16	*	0.16	*	0.22	*	0.20			
				Cs-137	*	0.15	*	0.17	*	0.15	*	0.17	*	0.16	*	0.13	*	0.16	*	0.15	*	0.16	*	0.17	*	0.18	*	0.15			
		吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.52	*	0.54	*	0.32	*	0.43	*	0.40	*	0.53	*	0.54	*	0.52	*	0.41	*	0.49	*	0.41	*	0.58			
			放射性セシウム	Cs-134	*	0.51	*	0.53	*	0.45	*	0.43	*	0.54	*	0.50	*	0.42	*	0.45	*	0.44	*	0.42	*	0.45	*	0.36			
				Cs-137	*	0.57	*	0.43	*	0.44	*	0.38	*	0.75	*	0.53	*	0.48	*	0.50	*	0.44	*	0.44	*	0.50	*	0.46			
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.24	*	0.26	*	0.32	*	0.27	*	0.28	*	0.24	*	0.26	*	0.25	*	0.29	*	0.23	*	0.23	*	0.25			
			放射性セシウム	Cs-134	*	0.29	*	0.28	*	0.29	*	0.35	*	0.37	*	0.32	*	0.25	*	0.36	*	0.23	*	0.23	*	0.26	*	0.29			
				Cs-137	*	0.43	*	0.31	*	0.35	*	0.27	*	0.40	*	0.32	*	0.29	*	0.25	*	0.30	*	0.25	*	0.30	*	0.29			
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
			放射性セシウム	Cs-134	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
				Cs-137	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
		CC	排ガス(2号炉)	採取日		9日		14日		25日		2日		13日		17日		8日		19日		17日		-		-		20日			
				粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.16	*	0.14	*	0.13	*	0.14	*	0.14	*	0.15	*	0.19	*	0.20	*	0.10	-	-	-	-	*	0.18	
					放射性セシウム	Cs-134	*	0.16	*	0.16	*	0.14	*	0.19	*	0.21	*	0.19	*	0.16	*	0.23	*	0.15	-	-	-	-	-	*	0.20
						Cs-137	*	0.18	*	0.17	*	0.14	*	0.16	*	0.19	*	0.14	*	0.20	*	0.19	*	0.14	-	-	-	-	-	*	0.16
				吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.40	*	0.47	*	0.52	*	0.42	*	0.46	*	0.41	*	0.43	*	0.48	*	0.48	-	-	-	-	-	*	0.54
放射性セシウム	Cs-134				*	0.44	*	0.49	*	0.44	*	0.36	*	0.46	*	0.35	*	0.33	*	0.35	*	0.43	-	-	-	-	-	*	0.48		
	Cs-137				*	0.46	*	0.38	*	0.34	*	0.45	*	0.55	*	0.35	*	0.42	*	0.38	*	0.30	-	-	-	-	-	*	0.46		
活性炭中	放射性ヨウ素			I-131	*	0.25	*	0.22	*	0.26	*	0.25	*	0.23	*	0.24	*	0.27	*	0.29	*	0.22	-	-	-	-	-	*	0.37		
	放射性セシウム			Cs-134	*	0.23	*	0.29	*	0.29	*	0.30	*	0.35	*	0.29	*	0.33	*	0.28	*	0.25	-	-	-	-	-	*	0.31		
				Cs-137	*	0.20	*	0.23	*	0.32	*	0.31	*	0.39	*	0.31	*	0.20	*	0.30	*	0.22	-	-	-	-	-	*	0.21		
合算値	放射性ヨウ素			I-131	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-		
	放射性セシウム			Cs-134	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-		
				Cs-137	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-		
WCC	排ガス(1号炉)			採取日		-		24日		9日		9日		10日		1日		-		20日		7日		10日		-		-			
				粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	-	-	*	0.14	*	0.14	*	0.17	*	0.12	*	0.16	-	-	*	0.20	*	0.16	*	0.18	-	-	-		
					放射性セシウム	Cs-134	-	-	*	0.17	*	0.22	*	0.18	*	0.17	*	0.21	-	-	*	0.21	*	0.18	*	0.17	-	-	-		
						Cs-137	-	-	*	0.16	*	0.16	*	0.21	*	0.15	*	0.20	-	-	*	0.17	*	0.13	*	0.16	-	-	-		
				吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	-	-	*	0.60	*	0.50	*	0.55	*	0.43	*	0.42	-	-	*	0.73	*	0.53	*	0.62	-	-	-		
		放射性セシウム	Cs-134		-	-	*	0.56	*	0.50	*	0.64	*	0.46	*	0.46	-	-	*	0.56	*	0.52	*	0.55	-	-	-				
			Cs-137		-	-	*	0.67	*	0.60	*	0.64	*	0.57	*	0.53	-	-	*	0.57	*	0.53	*	0.55	-	-	-				
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	-	-	*	0.26	*	0.25	*	0.38	*	0.22	*	0.30	-	-	*	0.32	*	0.26	*	0.26	-	-	-				
			放射性セシウム	Cs-134	-	-	*	0.28	*	0.29	*	0.28	*	0.31	*	0.32	-	-	*	0.27	*	0.36	*	0.22	-	-	-				
				Cs-137	-	-	*	0.37	*	0.27	*	0.38	*	0.33	*	0.31	-	-	*	0.25	*	0.34	*	0.26	-	-	-				
		合算値	放射性ヨウ素	I-131	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
			放射性セシウム	Cs-134	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
				Cs-137	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-			
		WCC	排ガス(2号炉)	採取日		2日		7日		-		-		-		28日		12日		10日		7日		10日		4日		-			
				粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.14	*	0.15	-	-	-	-	-	-	-	*	0.17	*	0.16	*	0.15	*	0.14	*	0.18	*	0.18		
					放射性セシウム	Cs-134	*	0.22	*	0.17	-	-	-	-	-	-	-	*	0.25	*	0.20	*	0.17	*	0.19	*	0.17	*	0.22		
						Cs-137	*	0.13	*	0.16	-	-	-	-	-	-	-	*	0.18	*	0.19	*	0.15	*	0.15	*	0.18	*	0.19		
				吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.57	*	0.47	-	-	-	-	-	-	*	0.44	*	0.45	*	0.44	*	0.42	*	0.56	*	0.42			
放射性セシウム	Cs-134				*	0.53	*	0.45	-	-	-	-	-	-	*	0.40	*	0.43	*	0.41	*	0.56	*	0.45	*	0.45					
	Cs-137				*	0.51	*	0.41	-	-	-	-	-	-	*	0.40	*	0.53	*	0.34	*	0.53	*	0.49	*	0.38					
活性炭中	放射性ヨウ素			I-131	*	0.25	*	0.28	-	-	-	-	-	-	*	0.24	*	0.28	*	0.21	*	0.30	*	0.38	*	0.29					
	放射性セシウム			Cs-134	*	0.29	*	0.35	-	-	-	-	-	-	*	0.33	*	0.29	*	0.26	*	0.32	*	0.27	*	0.26					
				Cs-137	*	0.40	*	0.29	-	-	-	-	-	-	*	0.37	*	0.28	*	0.26	*	0.26	*	0.34	*	0.32					
合算値	放射性ヨウ素			I-131	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-					
	放射性セシウム			Cs-134	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-					
				Cs-137	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-					
WCC	排ガス(3号炉)			採取日		2日		7日		24日		9日		9日		10日		1日		12日		10日		7日		10日		4日			
				粉じん中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.13	*	0.18	*	0.17	*	0.15	*	0.22	*	0.12	*	0.16	*	0.16	*	0.14	*	0.16	*	0.18			
					放射性セシウム	Cs-134	*	0.18	*	0.20	*	0.22	*	0.17	*	0.23	*	0.19	*	0.18	*	0.18	*	0.19	*	0.17	*	0.19	*		
						Cs-137	*	0.18	*	0.15	*	0.19	*	0.16	*	0.19	*	0.18	*	0.17	*	0.16	*	0.18	*	0.17	*	0.17	*		
				吸収液中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.45	*	0.41	*	0.66	*	0.41	*	0.63	*	0.43	*	0.48	*	0.43	*	0.41	*	0.54	*	0.51			
		放射性セシウム	Cs-134		*	0.45	*	0.52	*	0.47	*	0.41	*	0.47	*	0.49	*	0.32	*	0.37	*	0.40	*	0.39	*	0.44					
			Cs-137		*	0.40	*	0.45	*	0.73	*	0.43	*	0.50	*	0.61	*	0.38	*	0.43	*	0.39	*	0.38	*	0.55					
		活性炭中	放射性ヨウ素	I-131	*	0.24	*	0.30	*	0.24	*	0.23	*	0.44	*	0.23	*	0.29	*	0.30	*	0.26	*	0.24	*	0.28					
			放射性セシウム	Cs-134	*	0.30	*	0.31	*	0.36	*	0.32	*	0.40	*	0.32	*	0.34	*	0.36	*	0.26	*	0.30	*	0.22					
				Cs-137	*	0.24	*	0.31	*	0.32	*	0.27	*	0.37	*	0.39	*	0.24	*	0.28	*	0.21	*								