

平成24年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

試料名	試験項目		放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
	採取日	測定日	結果	結果	結果	結果
脱水汚泥	4月16日	4月17日	不検出	440	620	1,060
	5月14日	5月17日	不検出	380	530	910
	6月14日	6月18日	不検出	260	400	660
	7月17日	7月18日	不検出	280	440	720
	8月17日	8月20日	61	120	200	320
	9月18日	9月20日	不検出	220	340	560
	10月15日	10月17日	不検出	290	460	750
	11月15日	11月16日	22	150	240	390
	12月17日	12月20日	18	75	140	215
	1月15日	1月17日	37	76	140	216
	2月15日	2月18日	120	78	140	218
	3月15日	3月19日	不検出	120	220	340
流入水	3月15日	3月19日	不検出	不検出	不検出	-
放流水	3月15日	3月19日	不検出	不検出	不検出	-

(※) 不検出は検出下限値未満