

平成29年度 金ヶ作終末処理場 放射性物質測定結果

(単位:ベクレル/kg)

試験項目			放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 計
試料名	採取日	測定日	結果	結果	結果
脱水汚泥	4月17日	4月17日	10	63	73
	5月14日	5月15日	不検出	51	51
	6月15日	6月16日	不検出	41	41
	7月17日	7月19日	不検出	50	50
	8月17日	8月18日	11	78	89
	9月15日	9月19日	不検出	54	54
	10月16日	10月17日	9	72	81
	11月15日	11月16日	12	87	99
	12月15日	12月18日	7	54	61
	1月15日	1月16日	不検出	32	32
	2月15日	2月16日	不検出	47	47
	3月15日	3月16日	14	100	114

(※)不検出は検出下限値未満