

**福祉医療センター跡地活用事業者公募型プロポーザル  
質問事項回答書**

令和5年8月4日（金）から8月18日（金）まで受け付けました質問事項につきまして、以下のとおり回答いたします。

No.	質 問	回 答
1	アスベストレベル1の範囲が不明確です。その他資料はございますか。	現在、松戸市にて把握している範囲は、4号館屋上機械室の壁・天井全面に吹付けられている場所のみとなり、壁35m <sup>2</sup> 、天井17m <sup>2</sup> 程度の区画された範囲となります。その他資料はございません。
2	4号館・6号館以外のアスベスト分析調査結果はございますか。	目視で確認できる範囲に、アスベスト（レベル1）はないと考えております。詳細な調査は行っていないため、4号館・6号館以外の分析調査結果はございません。 なお、旧国立療養所時代の図面（意匠図）が追加で提供可能となりましたので、東松戸病院総務課にて閲覧いただけます。
3	杭抜きにあたり埋戻材の指定はございますか。	埋戻材の指定はございませんので、良質土等による埋め戻しをお願いいたします。なお、杭に関する施工結果報告を、松戸市にご提出いただきますよう、お願いいたします。
4	6号棟井戸水φ50HIVPと記載がありますが深さがわかる資料はございますか。	深さは66.7mです。資料は工事書類がございますので、東松戸病院総務課にて閲覧いただけます。
5	煙突にかかる資料はございますか。（ダイオキシン含調査）	煙突にかかる資料はございませんが、旧国立療養所時代の図面（意匠図）を確認すると、図面にはすでに「既設」となっており、相当古いものと見受けられます。
6	杭抜き工事資料確認できるのが看護師寮のみになります。ほかの情報はございますか。	旧国立療養所時代の図面（構造図）が追加で提供可能となりましたので、東松戸病院にて閲覧いただけます。なお、杭基礎に関して確認可能な棟は、1から7号館の一部および中央渡り廊下になります。