

和名ヶ谷クリーンセンター保護管等の購入仕様書

1. 購入品名・数量

- ① 保護管(熱電対用) 120本(フランジ含まず)
- ② Kシース熱電対(JIS クラス 1 級) 20本(端子板付き)

2. 仕様

- ① 保護管(熱電対用)
 - 材質:SUH446
 - 外径:φ21.3mm
 - L :815mm
 - *先端丸封じ型、片端G1/2ネジ加工付き
- ② Kシース熱電対(JIS クラス 1 級)
 - 材質:インコネル600
 - 外径:φ8.0mm
 - L :800mm
 - *非接地型

ただし、下記製造業者製であること。

【製造業者(五十音順)】

- ・中外商工 株式会社
- ・山里産業 株式会社


3. 納期・納品場所

納期:令和8年12月25日
場所:松戸市和名ヶ谷1349番地の2
松戸市和名ヶ谷クリーンセンター

4. 添付書類

- ① 保護管(熱電対用)図面
- ② Kシース熱電対図面

保護管(熱電対用)



検査印	検査試験項目			備考		尺度	—	材質	SUH 446	
	ミルシート（和文 英文）	不要				承認	—	数量		
	カラーチェック	不要				作成		図番		— / —
	X線	不要				日付				

