印旛最終処分場の維持管理に関する情報　平成30年度

○情報の公開について

印旛最終処分場の維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。浸出液につきましては、放流せずに東部クリーンセンターへ運搬し、処理しております。

【水質測定結果　井戸水（月1回）】

項目		単位	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		―	―	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月4日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日
測定結果取得日		―	―	4月20日	5月28日	6月25日	7月23日	8月20日	9月26日	10月17日	11月26日	12月25日	1月21日	2月18日	3月22日
電気伝導率	上流	ms/m	0.1	36	36	35	35	35	35	35	36	35	35	35	35
	下流	ms/m	0.1	58	58	63	63	58	57	56	64	62	60	56	56
塩化物イオン	上流	mg/ℓ	0.1	23	13	20	23	21	17	18	20	20	20	17	13
	下流	mg/ℓ	0.1	75	63	82	79	77	61	61	77	74	74	58	60

【水質測定結果　井戸水（年1回）】

項目	単位	定量下限値	基準値	上流	下流
採取日	―	―	―	9月10日	9月10日
測定結果取得日	―	―	―	9月26日	9月26日
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出
総水銀	mg/ℓ	0.0005	0.0005以下 ☆	不検出	不検出
カドミウム	mg/ℓ	0.001	0.03以下 ※	不検出	不検出
鉛	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	0.005	不検出
六価クロム	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ※	不検出	不検出
砒素	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	0.003	不検出
全シアン	mg/ℓ	0.1	検出されないこと ※	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.003	0.03以下 ☆	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004	0.004以下 ☆	不検出	不検出
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	0.1以下 ☆	不検出	不検出
シス－1，2ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	☆	不検出	不検出
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.1	1以下 ☆	不検出	不検出
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	0.0003	0.003以下 ☆	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
セレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	0.04以下 ☆	不検出	不検出
トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	☆	不検出	不検出
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ☆	不検出	不検出
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/ℓ		10以下	0.074	0.075

採取日	9月10日	測定結果取得日	10月4日

注1）基準値＝水道法に基づく水質基準　☆：地下水の水質汚濁に係る環境基準

注2）※：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令　別表第二に定める地下水等検査項目

【施設の点検】

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月4日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
遮水工	点検日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月4日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
浸出液貯留設備	点検日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月4日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好