

公表制度該当対象物

名称	所在地	違反指摘事項	違反の位置等	公表日	その他
ケアレジデンス松戸	松戸市樋野口756番地	・スプリンクラー設備及び屋内消火栓設備が未設置であるもの	防火対象物全体	令和7年 10月31日	

