印ば最終処分場の維持管理に関する情報　令和8年度

○情報の公開について

印ば最終処分場の維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。

【水質測定結果　井戸水（月1回）】

項目		単位	定量下限値											
採取日		―	―	4月10日										
測定結果取得日		―	―	4月24日										
電気伝導率	上流	ms/m	0.1	35.0										
	下流	ms/m	0.1	69.0										

【水質測定結果　井戸水（年1回）】

項目	単位	定量下限値	基準値	上流	下流				
採取日	―	―	―						
測定結果取得日	―	―	―						
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆						
全水銀	mg/ℓ	0.0005	0.0005以下 ☆						
カドミウム	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※						
鉛	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※						
六価クロム	mg/ℓ	0.005	0.02以下 ※						
砒素	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※						
全シアン	mg/ℓ	0.1	検出されないこと ※						
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆						
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.003	0.01以下 ☆						
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆						
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆						
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆						
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004	0.004以下 ☆						
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	0.1以下 ☆						
1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	0.04以下 ☆						
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.1	1以下 ☆						
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆						
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆						
チウラム	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆						
シマジン	mg/ℓ	0.0003	0.003以下 ☆						
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆						
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆						
セレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆						
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ☆						
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/ℓ		10以下			採取日		測定結果取得日	

注1）基準値＝水道法に基づく水質基準　☆：地下水の水質汚濁に係る環境基準

注2）※：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令　別表第二に定める地下水等検査項目

【施設の点検】　※点検日は、土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く毎日

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日												
	点検結果	良好											
遮水工	点検日												
	点検結果	良好											
浸出液処理設備	点検日												
	点検結果	良好											