印ば最終処分場の維持管理に関する情報　令和8年度

○情報の公開について

印ば最終処分場の維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。

【水質測定結果　井戸水（月1回）】

項目		単位	定量下限値												
採取日		―	―	4月10日	5月1日	6月5日	7月16日	8月7日	9月4日	10月2日					
測定結果取得日		―	―	4月24日	5月21日	6月19日	8月3日	8月26日	9月28日	10月20日					
電気伝導率	上流	ms/m	0.1	35.0	34.0	34.0	35.0	35.0	34.0	34.0					
	下流	ms/m	0.1	69.0	72.0	73.0	80.0	83.0	64.0	67.0					

【水質測定結果　井戸水（年1回）】

項目	単位	定量下限値	基準値	上流	下流				
採取日	―	―	―	9月4日	9月4日				
測定結果取得日	―	―	―	9月28日	9月28日				
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出				
全水銀	mg/ℓ	0.0005	0.0005以下 ☆	不検出	不検出				
カドミウム	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	不検出	不検出				
鉛	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	不検出	不検出				
六価クロム	mg/ℓ	0.005	0.02以下 ※	不検出	不検出				
砒素	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	0.003	不検出				
全シアン	mg/ℓ	0.1	検出されないこと ※	不検出	不検出				
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出				
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.003	0.01以下 ☆	不検出	不検出				
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出				
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出				
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出				
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004	0.004以下 ☆	不検出	不検出				
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	0.1以下 ☆	不検出	不検出				
1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	0.04以下 ☆	不検出	不検出				
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.1	1以下 ☆	不検出	不検出				
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出				
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出				
チウラム	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出				
シマジン	mg/ℓ	0.0003	0.003以下 ☆	不検出	不検出				
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出				
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出				
セレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出				
1，4－ジオキサン	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ☆	不検出	不検出				
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/ℓ		10以下	0.00079	0.00079	採取日	9月4日	測定結果取得日	10月3日

注1）基準値＝水道法に基づく水質基準　☆：地下水の水質汚濁に係る環境基準

注2）※：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令　別表第二に定める地下水等検査項目

【施設の点検】　※点検日は、土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く毎日

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日												
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好					
遮水工	点検日												
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好					
浸出液処理設備	点検日												
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好					