

和名ケ谷クリーンセンターの維持管理に関する情報（令和8年度）

○情報の公開について

和名ケ谷クリーンセンターの維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。

①処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	種類	焼却処理量（t）
4月分	一般廃棄物	8,454.26
5月分		6,450.43
6月分		6,500.21
7月分		6,317.52
8月分		
9月分		
10月分		
11月分		
12月分		
1月分		
2月分		
3月分		

②燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度及び煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

【1号炉】

	燃焼室中の 燃焼ガス温度（℃） （測定位置：燃焼室出口）	集じん器に流入する 燃焼ガス温度（℃） （測定位置：集じん器入口）	煙突から排出される 排ガス中の 一酸化炭素濃度（ppm） （測定位置：集じん器出口）	測定を行った日 （焼却炉運転期間）
4月分	892	170	0.6	4月1日～4月30日
5月分	899	170	2.3	5月1日～5月31日
6月分	886	168	2.0	6月1日～6月11日
7月分	883	169	3.4	7月27日～7月31日
8月分				
9月分				
10月分				
11月分				
12月分				
1月分				
2月分				
3月分				

【2号炉】

	燃焼室中の 燃焼ガス温度（℃） （測定位置：燃焼室出口）	集じん器に流入する 燃焼ガス温度（℃） （測定位置：集じん器入口）	煙突から排出される 排ガス中の 一酸化炭素濃度（ppm） （測定位置：集じん器出口）	測定を行った日 （焼却炉運転期間）
4月分	892	170	0.8	4月1日～4月30日
5月分	879	169	1.9	5月1日～2日、5月27日～31日
6月分	886	170	1.0	6月1日～3日、6月5日～30日
7月分	893	170	1.2	7月1日～7月31日
8月分				
9月分				
10月分				
11月分				
12月分				
1月分				
2月分				
3月分				

【3号炉】

	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (°C) (測定位置: 燃焼室出口)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (°C) (測定位置: 集じん器入口)	煙突から排出される 排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) (測定位置: 集じん器出口)	測定を行った日 (焼却炉運転期間)
4月分	893	170	0.1	4月1日～4月30日
5月分	902	170	0.4	5月1日～5月31日
6月分	891	170	0.6	6月1日～3日、6月5日～30日
7月分	889	169	1.1	7月1日～7月31日
8月分				
9月分				
10月分				
11月分				
12月分				
1月分				
2月分				
3月分				

③冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

	廃熱ボイラ・バグフィルター清掃点検日			
1号炉	6月22日～6月25日	7月6日～7月7日		
2号炉	5月18日～5月20日			
3号炉				

④排出ガスの分析結果

【1号炉】

採取位置	採取した 年月日	測定結果の 得られた日	硫黄酸化物 (ppm)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m3N)	窒素酸化物 (ppm)
煙突内 採取口	5月22日	6月12日	0.5	<0.001	<2	38

【2号炉】

採取位置	採取した 年月日	測定結果の 得られた日	硫黄酸化物 (ppm)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m3N)	窒素酸化物 (ppm)
煙突内 採取口	6月15日	7月6日	<0.1	<0.001	<2	29

【3号炉】

採取位置	採取した 年月日	測定結果の 得られた日	硫黄酸化物 (ppm)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m3N)	窒素酸化物 (ppm)
煙突内 採取口	5月21日	6月11日	0.4	<0.001	7.2	36

※硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物：酸素12%換算

⑤ダイオキシン類の分析結果

採取位置	号炉	採取した 年月日	測定結果の 得られた日	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)
煙突内 採取口	1号炉			
	2号炉			
	3号炉			

※ダイオキシン類は小数点下三桁目を四捨五入している